

Ограх**Паспорт качества продукции № 12815/2**

Наименов. продукции: Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ" для узлов перересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из пропропилена по ТУ 5285-027-13267785-04



Фирма изго-тель: АО НПО "УНИХИМТЕК", 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул, дом № 2, корпус 121

Соответствует:

- требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
- ГОСТ Р 53306-2009 (RU C-RU.ПБ34.В.00163/19 до 23.06.2024 г.ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ")

Типоразмер (Двн x Н), мм	50*40			
Номер партии	02			
Дата изготовления	14.02.20			
Количество в партии	муфт, шт	96		
Внешний вид		соответствует п. 1.3 ТУ		
Размеры муфты, мм	Диаметр наружный	66+5		
	Диаметр внутренний	50+4		
	Высота	40(-1+3)		
Размеры вкладыша, мм	Высота	39±1		
	Толщина	6,5±1,0		

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 5285-027-13267785-04

Техник по учету:

Кишенкова М. А.

19 мая 2020 г.

Клиент: ООО "Сантехкомплект", Заказ №Уни1227