

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 4923-001-00218182-2004

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования, хранения,  
монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 09.01.2023

ОТК ММ  
ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК ММ (СИЗЕНК) ЮС



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ  
СВАРНАЯ ППС-200  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.HB61.H21928


## НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для  
трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0  
МПа (10 кг/см<sup>2</sup>) для установки пожарных  
гидрантов.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
P<sub>y</sub> = 1,5 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наружный диаметр трубы DN	Высота общая Н	Диаметр фланца D	Высота Фланца h	Масса, не более, кг
мм				
219	280	330	22	15,0