

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 303-R

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена  
в виде листов (рулонов) марки «ENERGOFLEX SUPER AL»

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Наименование изделия             | Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20 |
| № партии                         | 46903310302941705171               |
| Количество изделий в партии(п.м) | 2 400                              |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64. Н08471 от 02.11.2016

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|--|---|
| Толщина (мм)            | 4 – 6  | 5,3                                     |
| Ширина (мм)             | 990 – 1010                                     | 1003                                    |
| Длина (м)               | 19,7 – 20,3                                    | 20                                      |
| Внешний вид             |  | Соответствует                           |

18 месяцев при соблюдении условий хранения.

**Гарантийный срок хранения:**

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах в сухих, закрытых складских помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и от воздействия кислотных, щелочных и других агрессивных сред. Размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Блинова Е.Н.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 17.05.2017.